

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г.Глазове

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в городе Глазове)

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427621, Удмуртская Респ, Глазов г., Кирова ул, дом 27а, тел.: (34141)28437,
e-mail: fguzglazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511010

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Ю.А. Богатырева
10.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-02/09846-25 - 18-01-02/09848-25, 18-01-02/09851-25 от 10.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН" (ИНН 1815906247 ОГРН 1061809013089)

2. **Юридический адрес:** 427650, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, С. КРАСНОГОРСКОЕ,
УЛ. ЛЕСНАЯ Д.8

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Красногорское, пер Депутатский, зд. 17

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 18-01-02/09846-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/09847-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/09848-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/09851-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 18-01-02/09846-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д Убытьдур,
ул. Лесная,

Проба № 18-01-02/09847-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д Прохорово,
ул Тополиная,

Проба № 18-01-02/09848-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д Вавилово,
ул Удмуртская,

Проба № 18-01-02/09851-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д Старый
Кеновай, ул Колхозная

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 18-01-02/09846-25 - 29.10.2025 09:10 - 09:15,

Проба № 18-01-02/09847-25 - 29.10.2025 09:45 - 09:50,

Проба № 18-01-02/09848-25 - 29.10.2025 10:10 - 10:15,

Проба № 18-01-02/09851-25 - 29.10.2025 11:00 - 11:25

Ф.И.О., должность: Шкляев Д. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН"

Условия доставки: Автотранспорт, изотермическая емкость, в т. ч. с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2025 12:55

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 18-01-02/09846-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/09847-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/09848-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/09851-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1148 от 28 октября 2025 г.**7. Дополнительные сведения:**

Протокол оформлен в 3-х экз

Тара, объем/ общий объем пробы: №18-01-02/09846-02-25, №18-01-02/09847-02-25, №18-01-02/09848-02-25, №18-01-02/09851-02-25- стерильная стеклянная емкость - 0,5л

Акты отбора: №5373 от 29 октября 2025 г., №5374 от 29 октября 2025 г., №5375 от 29 октября 2025 г., №5378 от 29 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**9. Код образца (пробы):** Б.25.5373.10.1- №18-01-02/09846-02-25,
Б.25.5374.10.2- №18-01-02/09847-02-25,
Б.25.5375.10.3- №18-01-02/09848-02-25,
Б.25.5378.10.6- №18-01-02/09851-02-25**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды**11. Результаты испытаний**

бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/09846-25 Образец поступил 29.10.2025 12:55 дата начала испытаний 29.10.2025 13:05, дата окончания испытаний 31.10.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/09847-25 Образец поступил 29.10.2025 12:55 дата начала испытаний 29.10.2025 13:05, дата окончания испытаний 31.10.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/09848-25 Образец поступил 29.10.2025 12:55 дата начала испытаний 29.10.2025 13:05, дата окончания испытаний 31.10.2025					
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 18-01-02/09846-25 - 18-01-02/09848-25, 18-01-02/09851-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

п/п		измерения	испытаний	уровня	исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 18-01-02/09851-25

Образец поступил 29.10.2025 12:55

дата начала испытаний 29.10.2025 13:05, дата окончания испытаний 31.10.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.И. Валеева, Техник

Конец протокола испытаний № 18-01-02/09846-25 - 18-01-02/09848-25, 18-01-02/09851-25 от 10.11.2025